



Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence
Service Santé-Environnement
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Tel: 04.13.55.88.20

CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMÉRATION (P2)
14 avenue de Saint-Véran
04000 DIGNE-LES-BAINS

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MALLEMOISSON

LA CORNERIE

Exploitant: CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMÉRATION (P2A)
Unité de gestion: 1061 - C.A. PROVENCE ALPES AGGLOMERATION
Commune: MALLEMOISSON
Installation n°: UDI - 000459 - MALLEMOISSON LES GRILLONS VILLAGE
Point de surveillance n°: S - 0000000520 - LA CORNERIE
Localisation exacte: Maison de pays - robinet sanitaire
Type d'eau: EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Prélèvement n°: 00153127 Analyse n°: 00153192
Type analyse: A Référence labo: LSE2602-13366
Prélevé le : mardi 10 février 2026 à 14h54
par : LABORATOIRE CARSO QUENTIN DENUC

		Limites de qualité		Références de qualité	
MESURES TERRAIN	Résultat	Unité	Min	Max	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	8,6	°C			25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,9	unité pH			6,50 9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	600	µS/cm			200,00 1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,15	mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,19	mg(Cl ₂)/L			


		Limites de qualité		Références de qualité	
ANALYSES LABORATOIRE	Résultat	Unité	inférieure	supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU			2,00
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					

			Limites de qualité		Références de qualité	
ANALYSES LABORATOIRE	Résultat	Unité	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
Nitrates (en NO3)	1,8	mg/L		50,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,04	mg/L		1,00		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	16,05	°f				
Titre hydrotimétrique	27,93	°f				
pH	7,77	unité pH			6,50	9,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,29	mg(C)/L				2,00
MINERALISATION						
Sulfates	140	mg/L				250,00
Chlorures	14	mg/L				250,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00153127)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires


Caroline CHAUVIN